



© © IMCG

Björlandagårdens förskola/skola

HOVGÅRDEN 1:100

Göteborgs kommun, Västra Götalands län



BBR byggår



Senaste BBR

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	2 870 m ²
Byggår	2010
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Utbildning
Elvärmd	Nej
Klimatzon	4

Energiprestanda

Projekterad	43 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	A
Energiklass (BBR vid byggår)	A

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Biobränsle (inkl. ved och pellets)
Huvuddistribution värme	Radiatorer
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Tids- och behovsstyrd

Marknadsaktörer

Byggherre	Lokalförvaltningen i Göteborg
Publicerad och granskad	2011-04-26
Senast uppdaterad	2015-06-25