



Hägern Mindre 7

HÄGERN MINDRE 7

Stockholms kommun, Stockholms län



BBR byggår



Senaste BBR

Grunddata

	Ombyggnation
Atemp	17 200 m ²
Ombyggnadsår	2011
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Kontor
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation	192 kWh/m ² , år
Uppmätt efter ombyggnation	73 kWh/m ² , år
Energibesparing	62 %
Energiklass (senaste BBR)	Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Uppdelad energianvändning

<i>Före ombyggnation</i>	
<i>Uppmätt energi fastighetsel</i>	<i>43 kWh/m², år</i>
<i>Uppmätt energi komfortkyla</i>	<i>18 kWh/m², år</i>

Efter ombyggnation

Uppmätt energi fastighetsel	25 kWh/m ² , år
------------------------------------	----------------------------

Uppmätt energi komfortkyla	16 kWh/m ² , år
-----------------------------------	----------------------------

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad	4 155 kkr
----------------------------------	-----------

Investeringskommentar	Kostnad från BELOK kortrapport
------------------------------	--------------------------------

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
--------------------------------	------------

Marknadsaktörer

Byggherre	Fabege
------------------	--------

Publicerad och granskad	2012-10-31
--------------------------------	------------

Senast uppdaterad	2015-06-25
--------------------------	------------