



Kuggen på Lindholmen

Kuggen

Lindholmen 6:5

Göteborgs kommun, Västra Götalands län



BBR
byggår



Senaste BBR

	Nybyggnation
Atemp	4 898 m ²
Byggår	2011
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Kontor
Elvärmd	Nej
Klimatzon	4

Energiprestanda

Uppmätt	75 kWh/m ² , år
Enligt energideklaration	60 kWh/m ² , år
Energideklaration varav el	29 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	A+
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi varmvatten	2 kWh/m ² , år
Uppmätt energi uppvärmning	37 kWh/m ² , år
Uppmätt energi fastighetsel	27 kWh/m ² , år
Uppmätt energi verksamhetsel	28 kWh/m ² , år
Uppmätt energi komfortkyla	9 kWh/m ² , år

Byggnad och innemiljö

U-medelvärde	0,41-0,50 W/m ² K
U-värde fönster	1,0-1,2 W/m ² K
Genomsnittligt luftläckage projekte...	0,41-0,5 l/m ² s vid 50 Pa
Energi eller miljöklassning	Miljöbyggnad Guld
Enkätundersökningsresultat	Bra innemiljö

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Huvuddistribution värme	Radiatorer
Komfortkyla	Fjärrkyla
Komfortkyla distribution	Luft
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Tids- och behovsstyrd
Solfångare area	9 m ²
Solfångare används till	Tappvarmvatten
Solfångare, årlig energiproduktion	4 500 kWh

Marknadsaktörer

Byggherre

Chalmersfastigheter AB

Arkitekt

Wingårdhs Arkitektkontor

Publicerad och granskad

2015-08-10

Senast uppdaterad

2015-09-28