




Ungraren

Ungraren 1

Stockholms kommun, Stockholms län



BBR byggår



Senaste BBR

Flerfamiljshus i passivhusteknik med VST-stomme. Putsade fasader. Balkong eller uteplats till alla lägenheter. FTX. Uppvärmning via radiatorsystem.

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	7 881 m ²
Byggår	2012
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Flerbostadshus
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Projekterad	55 kWh/m ² , år
Uppmätt	58 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten	25 kWh/m ² , år
Projekterad energi uppvärmning	20 kWh/m ² , år
Projekterad energi fastighetsel	10 kWh/m ² , år
Uppmätt energi varmvatten	25 kWh/m ² , år
Uppmätt energi uppvärmning	26 kWh/m ² , år
Uppmätt energi fastighetsel	7 kWh/m ² , år

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Huvuddistribution värme	Radiatorer
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Kontinuerlig
Om tekniska system	Varmvattenanvändning redovisad enligt Sveby-schablon. Verklig användning 27 kWh/m ² Atemp,år.
Publicerad och granskad	2015-08-20
Senast uppdaterad	2015-08-20