




Entré Lindhagen i Stockholm. Nordeas och Skanskas gröna kontor

Entré Lindhagen

Välmågan 8, 9

Stockholms kommun, Stockholms län



BBR byggår



Senaste BBR

Kontorsbyggnad för hyresgästerna Skanska och Nordea. Såväl byggnad som hyresgäst Anpassningar är LEED-certifierade i nivå platina (Core and Shell, Interior Design).

	Nybyggnation
Atemp	63 136 m ²
Byggår	2014
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Kontor
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Uppmätt	45 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	A

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi varmvatten	4 kWh/m ² , år
Uppmätt energi uppvärmning	23 kWh/m ² , år
Uppmätt energi fastighetsel	18 kWh/m ² , år
Uppmätt energi verksamhetsel	44 kWh/m ² , år
Hygieniskt uteluftflöde	0.64 l/s, m ²

Byggnad och innemiljö

U-medelvärde	0,41-0,50 W/m ² K
U-värde yttervägg	0,21-0,3 W/m ² K
U-värde yttertak	0,11-0,15 W/m ² K
U-värde fönster	0,91-1,0 W/m ² K
U-värde mark	>0,25 W/m ² K
Genomsnittligt luftläckage projekte...	0,41-0,5 l/m ² s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning	Triple Leed Platinum, Core and Shell för byggnaden och Interior Design för hyresgästerna Nordea resp Skanska
------------------------------------	--

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Huvuddistribution värme	Radiatorer
Komfortkyla	Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Komfortkyla distribution	Vatten
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Tidsstyrd
Om tekniska system	Kyla för byggnadens hela komfort- och processkylbehov är anslutet till Skanska Deep Green Cooling, en patenterad

kylösning UTAN kompressorer, dvs utan kylmaskiner och värmepumpar. Genomsnittligt uppmätt luftflöde under uppvärmningssäsongen var 0,64 l/s, m2.

Marknadsaktörer

Byggherre	Skanska Fastigheter Stockholm AB
Konstruktör	ELU
Arkitekt	Strategisk arkitektur
VVS-konsult	ÅF Consult
Publicerad och granskad	2015-09-14
Senast uppdaterad	2015-09-25