





Lantmäteriet

Lantmäteriet 2

Örebro kommun, Örebro län



BBR byggår



Senaste BBR

Gamla åklagarhuset

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	14 217 m ²
Byggår	1994
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Annan
Elvärmd	Ja

Klimatzon	3
------------------	---

Energiprestanda

Uppmätt	55 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi varmvatten	3 kWh/m ² , år
Uppmätt energi uppvärmning	20 kWh/m ² , år
Uppmätt energi fastighetsel	19 kWh/m ² , år
Uppmätt energi komfortkyla	9 kWh/m ² , år

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Värmepump berg/mark/sjö
--------------------------------	-------------------------

Marknadsaktörer

Byggherre	AB Brostaden / Castellum
Publicerad och granskad	2019-06-04
Senast uppdaterad	2019-06-04